



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0699

检测报告

CEPRI-EETC04-2020-0446

委托单位：浙江中马园林机器股份有限公司

样品名称：20kV 锂电绝缘高枝锯

型号规格：ZMDP553

检测类别：性能试验（单项）

电力工业电气设备质量检验测试中心



注 意 事 项

1. 报告无本检测机构印章无效。
2. 报告无检测、校核、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 报告仅对被试样品负责。
5. 报告部分复制无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出，逾期不予受理。
7. 中国电力科学研究院有限公司检验检测管理体系包括以下机构：
国家风电技术与检测研究中心

☆电力工业电气设备质量检验测试中心

电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心

电力工业电力工程材料部件质量检验测试中心

电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心

电力工业通信设备质量检验测试中心

电力工业电力及通信混凝土电杆质量检验测试中心

电力系统电磁兼容和环境研究与监测中心

地 址： 湖北省武汉市洪山区珞喻路 143 号，430074

邮 箱： eetc@epri.sgcc.com.cn

网 址： <http://www.epri.sgcc.com.cn>

传 真： 027-59378488

服务电话： 027-59258069

监督电话： 010-82813496

目 录

1、目 录 1

2、签字页 2

3、检测结果..... 3



4、报告正文..... 4

5、附录 A 主要检测仪器设备 4

6、附录 B 试验照片 5

电力工业电气设备
质量检验测试中心
检



检 测 报 告	电力工业电气设备质量检验测试中心		CEPRI-EETC04-2020-0446 共 5 页第 2 页
委托单位	浙江中马园林机器股份有限公司	生产单位	浙江中马园林机器股份有限公司
样品名称	20kV 锂电绝缘高枝锯	型号规格	ZMDP553
来样方式	委托方送样	样品编号	EETC04-20/12/07-4
检测类别	性能试验（单项）	检测日期	2020. 12. 15
检测依据	GB 13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒		
检测结论	根据 GB 13398-2008 标准要求，对浙江中马园林机器股份有限公司委托的 20kV 锂电绝缘高枝锯进行了绝缘耐压试验，所检测的项目符合标准要求。		
备 注	/		
检测：邱志鹏  陈柔 			
校核：徐莹  审核：郑传广 			
批准：付超  签发日期：2020-12-22			



检测结果

序号	检测项目	标准要求	检测结果	评价
1	绝缘耐压试验	0.3m, 100kV/1min	无闪络, 无击穿	符合要求

(本页以下无内容)



质量
报
章



检 测 报 告	电力工业电气设备质量检验测试中心	CEPRI-EETC04-2020-0446 共 5 页第 4 页
---------	------------------	--------------------------------------

报告正文

1. 绝缘耐压试验

干球温度 $t_{\text{干}}$: 14.6℃ 环境湿度 RH: 47% 大气压力 P: 102.7kPa 空气密度修正因素 K_d : 1.03

样品编号	样品名称	试验 距离 (m)	试验时间 (s)		试验电压 (kV)		评 价
			标准值	试验值	标准值	试验值	
EETC04-20/12/07-4	20kV 锂电绝缘高枝锯	0.3	60	60	$100 \times K_d$	103.1	符合要求

附录A 主要检测仪器设备

序号	仪器设备名称 型号/规格	设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度/ 最大允许误差	检定/校准机构	有效日期
1	数字高压表	EETC04-0006	0~200kV	AC:3 级 DC:1.0 级	国家高电压计量站	2021.06.23
2	钢卷尺	EETC04-0024	10m	1 级	湖北省计量测试 技术研究院	2021.04.25

(本页以下无内容)



附录B 试验照片



绝缘耐压试验

