

No: DX052630-2017


DX05172216C



2015003460Z



(2015)国认监认字(571)号



检测
CNASL1117

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 泡沫灭火装置

生产单位: 淄博吉孚消防科技有限公司

委托单位: 淄博吉孚消防科技有限公司

检验类别: 委托



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)

检 验 报 告

共 2 页第 1 页

样品名称 Sample	泡沫灭火装置	检验类别 TEST Kind	委托
委托单位 Client	淄博吉孚消防科技有限公司	型号规格 Model, Type	PYF BX-20
生产单位 Manufacture	淄博吉孚消防科技有限公司	样品等级 Grade	合格品
委托单位地址 Address of Client	临淄区永流西路 69 号	商 标 Brand	吉孚
工程名称 Project	/	抽样日期 Samp Ling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/	送/抽样人员 Send/Sampling Personnel	王国强
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2017-09-04
样品数量 sample Quantity	4 台	生产日期 Producing Date	2017-08
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No	/
检验环境 Environmental for Test	温度:23℃~24℃相对湿度: /%环境大气压: /kPa	检验日期 Test Date	2017-09-04~2017-09-05
检验依据 Test Standard	Q/3700ZJF 002-2017、GB4351.1-2005		
检验要求 Test Item	1、射程 2、喷射时间 3、混合液剩余率 4、结构检查 5、灭 A 类火试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 Q/3700ZJF 002-2017 标准, 所检验项目合格。 (检验单位章)		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验地址: 山东省章丘市世纪大道 16288 号。 3、生产单位信息由委托方填写并确认。 4、PYF BX-20 型泡沫灭火装置喷射时间厂方公布值 $\geq 120s$ 。 5、PYF BX-20 型泡沫灭火装置灭火级别厂方公布值 4A。 6、Q/3700ZJF 002-2017 不在资质认定范围内, 仅作参考判定用。		

批准:



审核:



主检:



日期: 2017-09-21

日期: 2017-09-21

日期: 2017-09-19

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

检 验 报 告 (续页)

共 2 页第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	射程	m	≥ 5	1#:9	合格
2	喷射时间	s	灭火装置在工作压力范围内, 灌装一次泡沫混合液, 喷射时间应达到厂家根据产品型号提出的公布值。	1#:260	合格
3	混合液剩余率	/	$< 5\%$	1#:4%	合格
4	结构检查	/	PYF 型泡沫灭火装置由贮气瓶、泡沫罐、喷射系统等组成。	PYF 型泡沫灭火装置由贮气瓶、泡沫罐、喷射系统等组成。	合格
5	灭 A 类火试验	/	4A	2#:灭火成功 3#:灭火成功	合格
备注	“/” 符号表示空项。				

以下空白